

תאריך הדפסה: 18/05/16
תאריך אישור: 18/05/16 12:34

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16048239

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מט"ש ליבנים
שם דוגם: לקוח
סוג דיגום: מורכב 8-9/5/16
שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 15:15

תאריך דווח: 18/05/16
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 09/05/16
תאריך דיגום: 09/05/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים

מספר דגימה: SO16048239/1		
תאור דגימה: קולחין שלישוני		
תוצאה	יחידה	בדיקה
< 5	mg/L	BOD כללי
< 2.5	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
24	mg O2/L	COD כללי
0.32	mg/L	כלור חופשי


אבטחת איכות		
ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
1,2	SM 5210B	BOD כללי
1,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.


גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה


יולי ריש
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **