

תאריך הדפסה: 08/06/16
תאריך אישור: 08/06/16 15:14

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16054000

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מט"ש צפת
שם דוגם: לקוח
סוג דיגום: מורכב 24-25/5/16
שעת דיגום: לא דווח
שעת הגעה: 15:55

תאריך דווח: 08/06/16
מספר דגימות: 1
תאריך קליטה: 25/05/16
תאריך דיגום: 25/05/16
תאור מצב דגימה: מקור
חומר לבדיקה: מי קולחים

מספר דגימה: SO16054000/1			
תאור דגימה: קולחין שלישוני			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	7.98		PH
	< 5	mg/L	BOD כללי
	6.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	13	mg O2/L	COD כללי
	0.50	mg/L	חנקן אמוניאקלי (MERCK)
	1.39	mg/L	חנקן כללי (TNb)
	1.10	mg/L	חנקן קלדה (חישוב)
	0.290	mg/L	ניטראט N- (IC-ב)
	< 0.015	mg/L	ניטריט N- (IC-ב)
	0.500	mg/L	זרחן כללי
	404.00	mg/L	כלוריד Cl- (IC-ב)
	265.0	mg/L	נתרן- AA
	0.13	mg/L	בורן
מיגל	0.17	mg/L	שמן מנרלי - FTIR

אבטחת איכות

ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
1,2	SM 5210B	BOD כללי
1,2	MERCK KIT SQ	COD כללי
17,2	SM 4500 H+B	PH
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	MERCK KIT SQ	בורן
17	MERCK KIT SQ	זרחן כללי
17	MERCK KIT SQ	חנקן אמוניאקלי (MERCK)
1	BS EN 12260:2003	חנקן כללי (TNb)
1	SM 4110B	כלוריד Cl- (IC-ב)
1	SM 4110B	ניטראט N- (IC-ב)
1	SM 4110B	ניטריט N- (IC-ב)
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
1,2	SM 5520C & SM 5520F	שמן מנרלי - FTIR

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי באחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **