

תאריך הדפסה: 29/11/16
תאריך אישור: 29/11/16 12:21

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16118850

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: עסאם טנוס טנוס

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:45
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 29/11/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2742
תאריך קליטה: 08/11/16
תאריך דיגום: 08/11/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16118850/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		33.00	mg/L	שמים ושומנים
400.0		357.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.11		PH-שטח
800		948	mg O2/L	COD כללי
		118	mg/L	כלורידים
		60.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		30.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.0		3.6	mg/L	חנקן כללי
				דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO		COD כללי
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B		PH-שטח
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D		TSS מוצקים מרחפים
	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות		דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387 תקנות	17.9	MERCK KIT SO		נתרן- כללי
7387 תקנות	1.9	SM 4500 NorgB		חנקן קלדהל (TKN)
	1.2	Based on SM 4500 CL-D		כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B		נתרן- AA
7387 תקנות	1.9	SM5520 D		שמים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדגימה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשנהן Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 03/05/16
תאריך אישור: 03/05/16 13:58

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16038896

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: עסאם טנוס טנוס

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:45
שעת הגעה: 18:00

תאריך דוח: 03/05/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2133
תאריך קליטה: 13/04/16
תאריך דיגום: 12/04/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16038896/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		26.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.00		49.00	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	7.40		PH-שטח
800		88	mg O2/L	COD כללי
		58	mg/L	כלורידים
		27.00	mg/L	נתרן- AA
50.00		< 5.00	mg/L	נתרן קלדהל (TKN)
15.000		< 0.500	mg/L	נתרן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	1,2,9	קובץ התקנות	MERCK KIT SO	COD כללי
7387	1,2,9	קובץ התקנות	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387	17,2,9	קובץ התקנות	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1		נחלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387	17,9	קובץ התקנות	MERCK KIT SO	נתרן כללי
7387	1,9	קובץ התקנות	SM 4500 NorgB	נתרן קלדהל (TKN)
	1,2		Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1		USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387	1,9	קובץ התקנות	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימלי הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתבססות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתוודע למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולסטיכהן, Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 05/01/17
תאריך אישור: 05/01/17 10:13

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16134570

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: עסאם טנוס טנוס

תאריך דווח: 05/01/17
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2852
תאריך קליטה: 14/12/16
תאריך דיגום: 13/12/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:00
שעת הגעה: 16:00

מספר דגימה: SO16134570/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		45.00	mg/L	שמיים ושומנים
400.0		165.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	6.80		PH-שטח
800		559	mg O2/L	COD כללי
		110	mg/L	כלורידים
		47	mg/L	נתרן- AA
50.0		18.0	mg/L	תנן קלדה (TKN)
15.0		1.7	mg/L	זרחן כללי
		נבוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
קובץ התקנות 7387	1,2,9	MERCK KIT SO	COD כללי
קובץ התקנות 7387	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח
קובץ התקנות 7387	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
קובץ התקנות 7387	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
קובץ התקנות 7387	17,9	MERCK KIT SO	זרחן כללי
קובץ התקנות 7387	1,9	SM 4500 NorgB	תנן קלדה (TKN)
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
קובץ התקנות 7387	1,9	SM5520 D	שמיים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע וניגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתחשבות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 06/07/16
תאריך אישור: 06/07/16 11:35

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16062301

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אבו זיד אולם חתונות

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 16:00

תאריך דווח: 06/07/16
מספר דיגומות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2364
תאריך קליטה: 15/06/16
תאריך דיגום: 15/06/16
תאור מצב דיגומה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגומה: SO16062301/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		68.00	mg/L	שומנים ושומנים
10.00	6.00	6.97		PH-שטח
800		745	mg O2/L	COD כללי
400.0		140.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		85	mg/L	כלורידים
		80.0	mg/L	נתרן- AA
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
קובץ התקנות 7387	1,2,9	MERCK KIT SO ₄	COD כללי
קובץ התקנות 7387	1,2,9	SM 4500 H+B	PH-שטח
קובץ התקנות 7387	17,2,9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
קובץ התקנות 7387	1,9	SM5520 D	שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

מנהל ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 14/06/16
תאריך אישור: 14/06/16 17:16

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיית הגליל צה"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16054424

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אבו זיד אולם חתונות

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:20
שעת הגעה: 13:30

תאריך דווח: 14/06/16
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: לאחר מתקן קדם טיפול
מספר הזמנת לקוח: 2265
תאריך קליטה: 26/05/16
תאריך דיגום: 26/05/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16054424/1				
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום
שמיים ושומנים	mg/L	23.00		250.00
PH-שטח		7.28	6.00	10.00
COD כללי	mg O2/L	343		800
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	59.0		400.0
כלורידים	mg/L	93		
נתרן- AA	mg/L	51.0		
דיגום שפכים אקראי- קרוב	בוצע			

אבטחת איכות				
בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	
COD כללי	MERCK KIT SQ	1,2,9	קובץ התקנות 7387	
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,2,9	קובץ התקנות 7387	
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,2,9	קובץ התקנות 7387	
דיגום שפכים אקראי- קרוב	נזהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1		
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,2		
נתרן- AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1		
שמיים ושומנים	SM5520 D	1,9	קובץ התקנות 7387	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מגיל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמאות הנבדקות בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולש-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 20/10/16
תאריך אישור: 20/10/16 11:23

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16105641

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: אבו זיד אולם חתונות

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 12:30
שעת הגעה: 17:00

תאריך דוח: 20/10/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2466
תאריך קליטה: 28/09/16
תאריך דיגום: 27/09/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16105641/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		18.00	mg/L	שומנים ושומנים
10.00	6.00	6.70		PH-שטח
800		692	mg O2/L	COD כללי
400.0		251.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
		143	mg/L	כלורידים
		68.0	mg/L	נתרן-AA
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA	
7387 קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **



תאריך הדפסה: 06/07/16
תאריך אישור: 06/07/16 11:03

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16062278

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: זריק ודאד

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:30
שעת הגעה: 16:00

תאריך דוח: 06/07/16
מספר דיגומות: 1
תאור דוגמאות: שושה אחרונה לפני החיבור למערכת ביוב
מספר הזמנת לקוח: 2356
תאריך קליטה: 15/06/16
תאריך דיגום: 15/06/16
תאור מצב דיגומה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגומה: SO16062278/1					
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום	אתר ביצוע
כלורידים	mg/L	134			
נתרן- AA	mg/L	1,886.0			
בורון	mg/L	0.66		1.50	
כלי COD	mg O2/L	7,465		800	
סולפיד מומס	mg/L	< 0.5		1.0	
PH-שטח		10.56	6.00	10.00	
דטרגנט אניוני	mg/L	210.00		40.00	מיגל
VSS מוצקים נדיפים	mg/L	151.0	70%TSS		
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	230.0		400.0	
דיגום שפכים אקראי- קרוב		בוצע			

בדיקה		שיטת בדיקה		ביאורים		תקן	
כלי COD	MERCK KIT SQ	1.2.9	1.2.9	1.2.9	1.2.9	1.2.9	1.2.9
נתרן- AA	SM 4500 H+B	1.2.9	1.2.9	1.2.9	1.2.9	1.2.9	1.2.9
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17.2.9	17.2.9	17.2.9	17.2.9	17.2.9	17.2.9
VSS מוצקים נדיפים	SM 2540E	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9
בורון	MERCK KIT SQ	9	9	9	9	9	9
דטרגנט אניוני	1.02552.0001 Merck Kit	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
דיגום שפכים אקראי- קרוב	נזהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1	1	1	1	1	1
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
נתרן- AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1	1	1	1	1	1
סולפיד מומס	SM4500S2-F	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למצור הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולס-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 08/06/16
תאריך אישור: 08/06/16 15:08

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיית הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16054403

אתר קליטה: מילודות
אתר דיגום: זריק ודאד

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 13:30

תאריך דווח: 08/06/16
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: שוחה אחרונה לפני חיבור אל מע הביוב הציבורית
מספר הזמנת לקוח: 2267
תאריך קליטה: 26/05/16
תאריך דיגום: 26/05/16
תאור מצב דיגום: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16054403/1					
אתר ביצוע	תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
			363	mg/L	כלורידים
			2,885.0	mg/L	נתרן- AA
	1.50		0.33	mg/L	בורון
	1.0		לא התגלה*	mg/L	סולפיד מומס
	10.00	6.00	10.20		PH-שטח
מיגל	40.00		50.00	mg/L	דטרגנט אניוני
		70%TSS	49.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	400.0		82.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
			בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב
	800		3,470	mg O2/L	COD כללי

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 קובץ התקנות	1.2, 9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 קובץ התקנות	1.2, 9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387 קובץ התקנות	17.2, 9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 קובץ התקנות	17.9	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים
7387 קובץ התקנות	9	MERCK KIT SO	בורון
7387 קובץ התקנות	1.9	1.02552.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387 קובץ התקנות	1.9	SM4500S2-F	סולפיד מומס

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודות בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- 2 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודות ומיגל-מים, אתר מילודות- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.
- * לא התגלה (N.D.)- לא התגלה ערך מעל סף הגליו (LOD) לפי שיטת הבדיקה.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמאות הנבדקות בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיוגם נעשה על ידי נבאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולסטיכה, Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 21/12/16
תאריך אישור: 21/12/16 17:20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16129804

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: טן חברה לדלק בעמ עילבון

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 18:00

תאריך דוח: 21/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2751
תאריך קליטה: 01/12/16
תאריך דיגום: 01/12/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16129804/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
800		321	mg O2/L	COD כללי
10.00	6.00	7.70		PH-שטח
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	12.9	MERCK KIT SQ		COD כללי
7387	12.9	SM 4500 H+B		PH-שטח
	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות		דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387	1.9	SM5520 F		שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 2 בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסימלי הראשוני אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביולוגיות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיוגם נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוגם העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולס-כהן
Ph.D. ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 28/12/16
תאריך אישור: 28/12/16 18:14

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16134587

אתר קליטה: מילודות
אתר דיגום: טן חברה לדלק בעמ עילבון

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 16:00

תאריך דווח: 28/12/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2274
תאריך קליטה: 14/12/16
תאריך דיגום: 13/12/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16134587/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
10.00	6.00	7.90		PH-שטח
800		117	mg O2/L	COD כללי
20.00		< 10.00	mg/L	שמן מינרלי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי	קובץ התקנות
7387	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח	קובץ התקנות
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387	1.9	SM5520 F	שמן מינרלי	קובץ התקנות

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 2 בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודות ומיגל-מים, אתר מילודות- מזון וקוסמטיקה
- 9 הערך המקסימום הראשוני אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפרסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטשניקה Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 29/11/16
תאריך אישור: 29/11/16 12:03

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צ"ח
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16118847

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: הנסיך ייצור טחינה הנסיך

שם דוגם: אילן שליידר 1649
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 16:00

תאריך דווח: 29/11/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2275
תאריך קליטה: 08/11/16
תאריך דיגום: 08/11/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16118847/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		5,512.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		12,500.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	4.73		PH-שטח
800		36,300	mg O2/L	COD כללי
		142	mg/L	כלורידים
		76.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		450.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.0		85.0	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	קובץ התקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387	קובץ התקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387	קובץ התקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
		1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387	קובץ התקנות	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי
7387	קובץ התקנות	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
		1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
		1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387	קובץ התקנות	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 03/05/16
תאריך אישור: 03/05/16 13:59

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16038899

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: הנסיך ייצור טחינה הנסיך

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 18:00

תאריך דוח: 03/05/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2111
תאריך קליטה: 13/04/16
תאריך דיגום: 12/04/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16038899/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		376.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		1,664.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	6.40		שטח-PH
800		6,365	mg O2/L	COD כללי
		103	mg/L	כלורידים
		56.0	mg/L	נתרן-AA
50.0		27.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15,000		33,500	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות

תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה
7387 תקנות	1.2.9	MERCK KIT SO	COD כללי
7387 תקנות	1.2.9	SM 4500 H+B	שטח-PH
7387 תקנות	17.2.9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
7387 תקנות	1	נהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387 תקנות	17.9	MERCK KIT SO	זרחן כללי
7387 תקנות	1.9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)
	1.2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן-AA
7387 תקנות	1.9	SM5520 D	שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מיגל)
- בהנחת משרד הבריאות. אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהו שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוחו העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 06/07/16
תאריך אישור: 06/07/16 11:06

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צ"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16062306

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: הנסיך ייצור טחינה הנסיך

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 10:20
שעת הגעה: 16:00

תאריך דווח: 06/07/16
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: שוחה קדמית
מספר הזמנת לקוח: 2358
תאריך קליטה: 15/06/16
תאריך דיגום: 15/06/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16062306/1				
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום
שמיים ושומנים	mg/L	79.00		250.00
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	616.0		400.0
PH-שטח		6.25	6.00	10.00
COD כללי	mg O2/L	2,450		800
כלורידים	mg/L	180		
נתרן- AA	mg/L	98.0		
נתרן קלדהל (TKN)	mg/L	419.0		50.0
זרחן כללי	mg/L	40.400		15.000
דיגום שפכים אקראי- קרוב	בוצע			

אבטחת איכות				
בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תוצאה
COD כללי	MERCK KIT SO	1,2,9	קובץ התקנות 7387	79.00
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,2,9	קובץ התקנות 7387	6.25
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,2,9	קובץ התקנות 7387	616.0
דיגום שפכים אקראי- קרוב	נזהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1	קובץ התקנות 7387	2,450
זרחן כללי	MERCK KIT SO	17,9	קובץ התקנות 7387	180
נתרן קלדהל (TKN)	SM 4500 NorgB	1,9	קובץ התקנות 7387	419.0
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,2		98.0
נתרן- AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1		40.400
שמיים ושומנים	SM5520 D	1,9	קובץ התקנות 7387	79.00

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד (ההסמכה אינה לאתר מילג)
- בהנחת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומילג-מים. אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתייחסות לדוגמה הנבדקת בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי נבאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D. ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 14/06/16
תאריך אישור: 14/06/16 17:20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16054385

אתר קליטה: מילודות
אתר דיגום: הנסיך ייצור טחינה הנסיך

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 09:30
שעת הגעה: 13:30

תאריך דוח: 14/06/16
מספר דיגום: 1
תאור דוגמאות: שוחה קדמית
מספר הזמנת לקוח: 2271
תאריך קליטה: 26/05/16
תאריך דיגום: 26/05/16
תאור מצב דיגום: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דיגום: SO16054385/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		617.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		3,235.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	6.00		PH-שטח
800		6,700	mg O2/L	COD כללי
		189	mg/L	כלורידים
		131.0	mg/L	נתרן- AA
50.0		107.0	mg/L	חנקן קלדה (TKN)
15.000		49.000	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387	1,2,9	קובץ התקנות	MERCK KIT SO	COD כללי
7387	1,2,9	קובץ התקנות	SM 4500 H+B	PH-שטח
7387	17,2,9	קובץ התקנות	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים
	1		נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב
7387	17,9	קובץ התקנות	MERCK KIT SO	זרחן כללי
7387	1,9	קובץ התקנות	SM 4500 NorgB	חנקן קלדה (TKN)
	1,2		Based on SM 4500 CL-D	כלורידים
	1		USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA
7387	1,9	קובץ התקנות	SM5520 D	שומנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודות בלבד (ההסמכה אינה לאחר מילודות).
- בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודות וניגול-מים. אתר מילודות- מזון וקוסמטיקה
- הערך המקסימום הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

- המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- התוצאות מתבססות לדוגמה הבדיקות בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
- הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכון ביותר.
- הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולסטינה
Ph.D. ראש המחלקה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **

תאריך הדפסה: 20/10/16
תאריך אישור: 20/10/16 11:21

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO16105637

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: הנסיך ייצור טחינה הנסיך

שם דוגם: שימרי שער
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 11:40
שעת הגעה: 17:00

תאריך דוח: 20/10/16
מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 2472
תאריך קליטה: 28/09/16
תאריך דיגום: 27/09/16
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO16105637/1				
תקן מקסימום	תקן מינימום	תוצאה	יחידה	בדיקה
250.00		257.00	mg/L	שומנים ושומנים
400.0		459.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
10.00	6.00	5.50		PH-שטח
800		3,520	mg O2/L	COD כללי
		114.0	mg/L	נתרן- AA
		195	mg/L	כלורידים
50.0		110.0	mg/L	חנקן קלדהל (TKN)
15.0		35.0	mg/L	זרחן כללי
		בוצע		דיגום שפכים אקראי- קרוב

אבטחת איכות				
תקן	ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
7387 תקנות התקנות	1, 2, 9	MERCK KIT SO	COD כללי	
7387 תקנות התקנות	1, 2, 9	SM 4500 H+B	PH-שטח	
7387 תקנות התקנות	17, 2, 9	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
	1	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	דיגום שפכים אקראי- קרוב	
7387 תקנות התקנות	17, 9	MERCK KIT SO	זרחן כללי	
7387 תקנות התקנות	1, 9	SM 4500 NorgB	חנקן קלדהל (TKN)	
	1, 2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
	1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
7387 תקנות התקנות	1, 9	SM5520 D	שומנים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

- 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- 2 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיל)
- 7 בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסטיקה
- 9 הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישון העסק.

הערות

- א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התומכים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
- ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
- ג. התוצאות מתייחסות לדוגמת הנבדקת בלבד.
- ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח. אלא אם מצוין אחרת.
- ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערך המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
- ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
- ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- ט. הבדיקות מבוצעות באחר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המעבדה לאיכות הסביבה

נונה ליקוב
מעבדה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **