

תאריך הדפסה: 09/04/18
תאריך אישור: 09/04/18 14:38

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

תעודת בדיקה SO18028553

אתר קליטה: מילודע
אתר דיגום: מחלבת ראמה בני סובחי

שם דוגם: יוסף חטיב.
סוג דיגום: אקראי
שעת דיגום: 08:30
שעת הגעה: 17:00

תאריך דוח: 09/04/18
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: לאחר מתקן טיפול
מספר הזמנת לקוח: 3978
תאריך קליטה: 22/03/18
תאריך דיגום: 21/03/18
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO18028553/1				
בדיקה	יחידה	תוצאה	תקן מינימום	תקן מקסימום
שמיים ושומנים	mg/L	56.00		250.00
TSS מוצקים מרחפים	mg/L	111.0		400.0
COD כללי	mg O2/L	1,285		800
PH-שטח		6.60	6.00	10.00
כלורידים	mg/L	75		
נתרן- AA	mg/L	26		
חנקן קלדהל (TKN)	mg/L	12.0		50.0
זרחן כללי	mg/L	4.4		15.0
דיגום שפכים - קרוב		בוצע		

אבטחת איכות				
בדיקה	שיטת בדיקה	ביאורים	תקן	תאור יחידה
COD כללי	MERCK KIT SQ	1,2,9	קובץ התקנות 7387	סף גילוי/כימות
PH-שטח	SM 4500 H+B	1,2,9	קובץ התקנות 7387	
TSS מוצקים מרחפים	SM 2540D	17,2,9	קובץ התקנות 7387	
דיגום שפכים - קרוב	נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות	1		
זרחן כללי	MERCK KIT SQ	17,9	קובץ התקנות 7387	
חנקן קלדהל (TKN)	SM 4500 NorgC	1,9	קובץ התקנות 7387	
כלורידים	Based on SM 4500 CL-D	1,2		5 mg/L
נתרן- AA	USEPA SW 846 Method 7000B	1		5 mg/L
שמיים ושומנים	SM5520 D	1,9	קובץ התקנות 7387	

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISO/IEC 17025).
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות
9	הערך המקסי' הרשום אינו מחליף את דרישת רישיון העסק.

הערות

א.	המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב.	הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג.	התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד.	יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה.	הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו.	הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם ההסמכה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז.	התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דוח העדכני ביותר.
ח.	הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.	הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.

גלית ולטש-כהן
Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה

** סוף תעודה **