

13 מרץ 2018

כ"ו אדר תשע"ח

לכבוד: מר אדי שוסב, מנכ"ל פלג הגליל.

ת.ד. 640 ראש פינה 12000

א.נ.

הנדון: מט"ש לבנים – דו"ח תפעול חודש ינואר 2018

מצ"ב דו"ח חודש ינואר 2018 אשר מסכם את נתוני התפעול של מכון הטיהור לבנים:

א. כללי

איכות הקולחים היוצאים מהמט"ש הינה טובה מאוד.

ב. סיכומים חודשיים:

201,406	כמות שפכים חודשית (מ"ק)
6,497	ספיקת שפכים יומית ממוצעת (מ"ק ליממה)

קולחים		שפכים גולמיים		פרמטר (מג"ל)	
מקס'	ממוצע	מקס'	ממוצע		
5	5	895	549	BOD	צח"ב
2.5	2.5	1490	811	TSS	מוצקים מרחפים
33	23	2250	1602	COD	צח"כ
22	19.7	91	68	TN	חנקן כללי

ג. פינוי בוצה

בוצה פונתה ממכון הטיהור בלבנים בכמות של כ- 120 טון בריכוז מוצקים של כ- 15%.

הבוצה הנ"ל מפונה על ידי חברת "הובלות שרון" לאתר "אקו אנרגיה גולן בע"מ" באזור מיצר.

ד"ר עזרא יונה



ייעוץ סביבתי תהליכי
פלג הגליל

העתקים:

אינג' חנה סלע, משרד הבריאות מחוז צפון.
גב' פאינה יאגנוב, המשרד להגנת הסביבה, מחוז צפון.
מר פנחס גרין, מנהל מנהלת הכנרת.
אינג' אביחי נחשון, מהנדס מנהלת הכנרת.
אינג' האדי נעאמנה מנהל חטיבת הנדסה, פלג הגליל.
מר יאיר לברטוב, ס. חטיבת הנדסה, פלג הגליל.
אינג' שרון הדר, מנהל תחום מתקנים ומט"שים, פלג הגליל.
מר שמעון חמו, מנהל מט"ש לבנים, פלג הגליל.
מר שמואל לוי, מנהל תהליך מט"ש לבנים, פלג הגליל.