

04 נובמבר 2018

כ"ו חשון תשע"ט

לכבוד: מר אדי שוסב, מנכ"ל פלג הגליל.

ת.ד. 640 ראש פינה 12000

א.נ.

הנדון: מט"ש לבנים – דו"ח תפעול חודש יולי 2018

מצ"ב דו"ח חודש יולי 2018 אשר מסכם את נתוני התפעול של מכון הטיהור לבנים:

א. כללי

איכות הקולחים היוצאים מהמט"ש הינה טובה מאוד.

ב. סיכומים חודשיים:

191,838	כמות שפכים חודשית (מ"ק)
6,188	ספיקת שפכים יומית ממוצעת (מ"ק ליממה)

קולחים		שפכים גולמיים		פרמטר (מג"ל)	
מקס'	ממוצע	מקס'	ממוצע		
5	5	654	465	BOD	צח"ב
2.5	2.5	916	510	TSS	מוצקים מרחפים
71	28	1,603	1,077	COD	צח"כ
15	13	88	71	TN	חנקן כללי

ג. פינוי בוצה

בוצה פונתה ממכון הטיהור בלבנים בכמות של כ- 140 טון בריכוז מוצקים של כ- 38%.

הבוצה הנ"ל מפונה על ידי חברת "הובלות שרון" לאתר "אקו אנרגיה גולן בע"מ" באזור מיצר.

ד"ר עזרא יונה



ייעוץ סביבתי תהליכי
פלג הגליל

העתקים:

אינג' חנה סלע, משרד הבריאות מחוז צפון.
גב' פאינה יאגנוב, המשרד להגנת הסביבה, מחוז צפון.
מר פנחס גרין, משנה למנכ"ל, רשות ניקוז ונחלים כינרת.
אינג' אביחי נחשון, מהנדס תחום כנרת, רשות המים.
אינג' עלי אבו ריש מנהל מחלקת הנדסה, פלג הגליל.
מר יאיר לברטוב, ס. מנהל מחלקת הנדסה, פלג הגליל.
מר שמעון חמו, מנהל מט"ש לבנים, פלג הגליל.
מר שמואל לוי, מנהל תהליך מט"ש לבנים, פלג הגליל.